

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2022

с. Ярково

№ 165

**Об утверждении плана действий по ликвидации аварийных ситуаций в
системах теплоснабжения на территории Ярковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План действий по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области



И.Е.Конах

Организовано:
Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
И.Е.Конах

План действий по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Ярковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

План действий по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее — План) определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, Администрацию муниципального образования Ярковского сельсовета, потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

В настоящем плане под аварией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплоснабжающей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплоснабжающей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима/ работы объектов теплоснабжения и (или) теплоснабжающих установок, полному или частично ограниченному режиму потребления тепловой энергии (мощности).

Приложение
К постановлению администрации
Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

от 19.09.2022 № 165

Утверждено:
Директор МУП ЖКХ «Ярковское»
Е.Н. Соловьев

Настоящий План обязателен для исполнения всеми теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии, расположенными на территории Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;
- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;
- причинение вреда третьим лицам;
- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).

Обязанности теплоснабжающих организаций;

- иметь круглосуточно работающие аварийно-диспетчерские службы (далее — АДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;
- утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях,
- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;
- принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);
- доводить до оперативного отдела ЕДЦС Администрации Новосибирского района (далее - оперативный дежурный ЕДЦС) информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мер и сроков устранения.

Основной задачей АДС тепловых сетей организаций является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации

повреждений на системах с восстановлением заданных режимов теплоснабжения.

Обязанности потребителей тепловой энергии, организаций обслуживающих жилой фонд и объекты социальной сферы:

- принятие мер (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных

сетях,

утечек

на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых системах;

- информирование обо всех происшествиях, связанных с повреждениями тепловых сетей оперативного дежурного ЕДДС, аварийно-диспетчерские службы теплоснабжающих организаций.

Во всех подъездах многоквартирных домов лицами, ответственными за их содержание, должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения об авариях и нарушениях работы систем отопления.

При аварийных ситуациях в помещениях собственников много квартирных домов, связанных с угрозой размораживания

системы отопления, организации, обслуживающие жилищный фонд, организуют своевременный слив теплоносителя из системы отопления.

При поступлении в ЕДДС сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей оперативный дежурный ЕДДС передает информацию диспетчеру соответствующей теплоснабжающей организации.

При поступлении в АДС теплоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей диспетчерская служба теплоснабжающей организации обязана

минимально короткий срок: направить к месту аварии аварийную бригаду;

- сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи руководству предприятия и оперативному дежурному ЕДДС;

- принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо теплоснабжающей организацией принимает следующие меры;

- определяет потребителей, теплоснабжения которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения);

- определяет изменение режима теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;
- определяет последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.

Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:

- до прибытия на место руководителя организации - диспетчер АДС теплоснабжающей организации, на сетях которой произошла авария;
- после прибытия - руководитель теплоснабжающей организации или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.

О принятом решении и предполагаемом времени восстановления теплоснабжения потребителей тепловой энергии руководитель работ по локализации и устранению аварии немедленно информирует соответствующие АДС организаций, обслуживающих жилищный фонд и объекты социальной сферы, расположенные на территории Яровского сельсовета, других организаций, попавших в зону аварии, оперативного дежурного ЕДДС.

Если в результате обнаруженной аварии подлежат ограничению или отключению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер АДС теплоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи.

Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- уведомить дежурного ЕДДС об ответственном лице за ликвидацию аварии;
- вызывать через диспетчерские службы представителей организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих подземные коммуникации в месте аварии, и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;
- обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые короткие сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;
- информировать о завершении аварийно-восстановительных работах (этапа работ) оперативного дежурного ЕДДС, АДС

организаций, обслуживающих жилищный фонд, социальные учреждения, расположенные на территории Яркового сельсовета.

Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне ликвидации аварии, обеспечивают незамедлительно по получении телефонограммы выезд своих представителей для согласования земляных работ.

Решение о введении режима ограничения или отключения подачи теплоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей теплоснабжающей организации по согласованию с главой муниципального образования Яркового сельсовета.

В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перебои теплоснабжения на территории Яркового сельсовета на срок более одних суток, решением главы муниципального образования Яркового сельсовета создается штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы котельных жилищного фонда объектов социальной сферы на территории Яркового сельсовета.

Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными организациями в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.

Обо всех аварийных ситуациях на котельных и сетях оперативный дежурный ЕДДС извещает главу муниципального образования Яркового сельсовета.

1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг:

- теплоснабжение		Наименование		Наименование		Наименование	
№ Наименование п/п	Адрес организации, телефон	абонента	Адрес абонента, телефон	субабо-нента	Адрес субабо-нента	руководителя	диспетчерской
организации	руководителя, диспетчерской службы		руководителя, диспетчерской службы		руководителя диспетчерской службы.		
I МУП ЖКХ							
«Ярковское»	Новосибирская область, Новосибирский район, с. Ярково, ул. Лесная, д 16, 1 2934-909.	«Ярковское»	Новосибирская область, Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Центральная, 43, 8 383 3495808	нет	нет	помещениях при а, С	более -20
1. Отключение отопления		2 часа	18	18	15	15	15
Отключение отопления		4 часа	18	15	15	15	15

3. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки

1	2	3	4
Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ	МУП ЖКХ «Ярковское»	Новосибирская область, Новосибирский район, с. Ярково, ул. Лесная д. 16 1, 2934-909	Информирование ЕДДС

Ликвидация аварийной ситуации на объекте

Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим	МУП ЖКХ «Ярковское»	Новосибирская область, Новосибирский район, с. Ярково, ул. Лесная д. 16 1, 2934-909	Информирование ЕДДС

4. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени

1	2	3	4
	МУП ЖКХ «Ярковское»		
Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ	Администрация сельского совета	Ярковского Новосибирский район, с. Ярково, ул. Лесная д. 16 1, 2934-909	Информирование ЕДДС
Прибытие к месту работы оперативного штаба			

МУП ЖКХ «Ярковское»
Новосибирская область,
Новосибирский район, с.
Ярково, ул. Лесная д. 16 1,
2934-909

*

Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной

Информирование ЕДДС

ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств

Администрация сельского совета Ярковского Глава Ярковского сельсовета 2934-807

Организация оперативного штаба	Администрация Яркового сельсовета	Глава Яркового сельсовета 2934-807
Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации	Администрация Яркового сельсовета специалисты администрации	Новосибирская область Новосибирский район с. Ярково ул. Подгорбунского 14 Глава Яркового сельсовета 2934-807
Оповещение населения	МУП ЖКХ «Ярковское» Администрация Яркового сельсовета	Новосибирская область Новосибирский район с. Ярково ул. Лесная 16.1 2934-909 Новосибирская область Новосибирский район с. Ярково ул. Подгорбунского 14 Глава Яркового сельсовета 2934-807
Доклад о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации	Директор МУП ЖКХ «Ярковское»	Новосибирская область Новосибирский район с. Ярково ул. Лесная 16.1 2934-909
Ликвидация аварийной Ситуации и ввод объекта в Рабочий режим	МУП ЖКХ «Ярковское»	Новосибирская область Новосибирский район с. Ярково ул. Лесная 16.1 2934-909 Глава Яркового сельсовета 2934-807
Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим	МУП ЖКХ «Ярковское»	Новосибирская область Новосибирский район с. Ярково ул. Лесная 16.1